Légkibocsájtó zsalu 2db 372x402mm MLA 35

2 db U-180 acélgerenda áthidaló

2 db U-140 acélgerenda áthidaló

Körben 150 cm-ig esempeburkolat

Padlócsatorna 300/150 mm lefedve, bontható

**KAZÁNHÁZ**

*kerámia*

66.55 m²

2 db U-180 acélgerenda áthidaló

Légbeszívó zsalu 600x350 mm MAICO LAP 31

PM:3.14

PM:1.00

G=3500kg

+0.16

+0.06

±0.00

2%

A

B

GEN-ÉP Építési Kft. 1

ÁZSIÓ-BAU Kft.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL ÁZSIÓ KFT | TÜDŐGYÓGYINTÉZET TÖRÖKBÁLINT BOJLERHÁZ | | | | | Megrendelő: Pest Megyei Önkormányzat Budapest V. Városház utca 7. | |
| | Terv tárgya: | BOJLERHÁZ ÁTALAKÍTÁSA KAZÁNHÁZZÁ | | | | | |
| | Rajz tárgya: | ALAPRAJZ | | | MKT | | |
| | Ügyvezető: Zsirkay L. | Ir.tervező: Nyíri István | Tervező: Takács Etelka | Statikus: | Szerk.-rajz.: Nagy László | Dátum: 2000. 04. | Lépték: 1:50 | Rajzsz.: E-1 |